

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BQ0144

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	PSI Products GmbH Ulrichstraße 25, D-72116 Mössingen
Vertreiber <i>distributor</i>	PSI Products GmbH Ulrichstraße 25, D-72116 Mössingen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrschichtige Kunststoff-Korrosionsschutzbinde mit Voranstrich
Modell <i>model</i>	Primer FP P 27; MonoTop 40
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 04/211/5180/3 vom 15.02.2005 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN 30672 (01.12.2000) DIN EN 12068 (01.03.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.02.2010 / 06-0699-GNU

18.09.2006 K5 A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Primer FP P 27; MonoTop 40	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: max. +30 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B 30 bzw. DIN 30672-B 30

Verarbeitung: 1-fache Wicklung mit 50% Überlappung (2 Lagen) kalt auf geprimertem Untergrund aufzubringen